

СПИСЪК

с минималните технически средства и оборудване за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 4

1. Комплект ключове за монтиране и демонтиране на главите на пожарогасителите.
2. Устройство за захващане (стягане) на пожарогасителите при разглобяване и пълнене.
3. Везна с обхват минимум 150 килограма и точност 0,05 килограма за измерване теглото на пожарогасителите.
4. Везна с обхват минимум 3 килограма и точност 0,001 килограма за измерване теглото на патроните на пожарогасителите с газов патрон.
5. Уред за осветяване и визуална проверка на вътрешната повърхност на бутилките на пожарогасителите.
6. Манометър за проверка на налягането в пожарогасителите и на изправността на устройствата за индикация на налягането (за пожарогасители с такива устройства).
7. Компресор или друг уред за пропускане на въздух през изпускателните отвори в капака на пожарогасителя, струйника, маркуча и вътрешната тръба на пожарогасителя.
8. Мерителен съд, разграфен за отмерване на количеството пенообразувател за водопенните пожарогасители.
9. Мерителен съд, разграфен за отмерване на гасителното вещество за пожарогасителите с вода и пожарогасителите с вода с добавки.
10. Затворена система за пълнене с прах.
11. Регулируем източник на налягане - висока/ниска страна минимум 200/20 бара.
12. Комплект накрайници за създаване на налягане в обслужените пожарогасители.
13. Комплект гаечни ключове, клещи.
14. Оборудване за хидростатично изпитване на пожарогасителите, в т.ч. устройство за изсушаване на бутилките.
15. Херметически затварящи се съдове или опаковки за съхранение на пожарогасителните вещества - за всеки вид използвано гасително вещество - прах ВС, прах ABC и различните видове пенообразувател.
16. Уред за измерване и контрол на влажността в сервиза.
17. Термометър с точност 1°C за измерване на температурата в сервиза.